

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования
"город Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Чкаловскому
району) отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО "г.
Екатеринбург" ГУ МЧС России по Свердловской области
г. Екатеринбург ул. Крестинского, 48, тел: 8 (343) 220-32-11, e-mail: otchel-006@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 412/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 463**

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,*

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от «18» марта 2021 года, № 412, ст. 6.1
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 26.03.2021 по 20.04.2021г проведена плановая, выездная проверка старшим инспектором
отделения НД и ПР (по Чкаловскому району МО "г. Екатеринбург") ОНД и ПР МО "г.
Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Трушниковым Владимиром
Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Объекта защиты МБДОУ - детский сад № 463, г. Екатеринбург, ул. Мусоргского, 37

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали:

заведующий МБДОУ детский сад № 463 Серебрякова Анна Сергеевна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указываетс- я только выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Эвакуационные выходы из группы № 6 на 2-м этаже расположены не рассредоточено.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123- ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4 ч. 3,4; Федеральный закон №184 "О техническом регулировании" от 27.12.02г ст.46;	01.03.2022г	

		СНиП П-А.5-62 Противопожарные требования. Основные положения проектирования п. 4.6		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР (по Чкаловскому району
МО "г. Екатеринбург") ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и
ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Трушников Владимир Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


« 20 » апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

« 20 » апреля 2021 г.


(подпись)
М.Л.П.*


(должность, фамилия, инициалы)

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (499) 216-99-99 ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Серебрякова Анна Сергеевна

Действителен с 09.08.2021 по 09.08.2022